



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЯСЛИ-САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА № 156 ГОРОДА ДОНЕЦКА»

83092 г. Донецк, ул. Антропова, д.22А, тел./факс(062)307-95-82, e-mail: dnvk156@mail.ru

Исх. от 11.10.2023 № 294

Отдел образования администрации
Буденновского района г. Донецка

Информация

Администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЯСЛИ-САД КОМБИНИРОВАННОГО № 156 ГОРОДА ДОНЕЦКА» информирует Вас о том, что была проведена работа по устранению нарушений требований пожарной безопасности:

№ п/п	Замечания МЧС	Сроки выполнения
1	Не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности.	Определен
2	Не обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения на каждого дежурного.	При наличии бюджетного финансирования.
3	Не обеспечен учет наличия огнетушителей.	Обеспечен
4	Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности.	Разработан
5	Не обеспечена укомплектованность пожарных кранов.	При наличии бюджетного финансирования
6	Не организована перекачка пожарных рукавов.	Организован
7	Огнетушители расположены не в специальных подставках из негорючих материалов.	При наличии бюджетного финансирования
8	Кладовые различного назначения не определены по взрывопожарной и пожарной опасности.	Определены
9	Здание не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молний.	При наличии бюджетного финансирования
10	Не предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения.	При наличии бюджетного финансирования

Пожарную безопасность в это время гарантирую.

Заведующий Д.В. Романец

